

**Общество с ограниченной ответственностью
«Казанский гипсовый завод»**

420079, РФ, Республика Татарстан,
г.Казань, ул.Приволжская, д.161
ИНН/ КПП 1656094438 /165601001
р/сч. 40702810000000001789
В ООО «АЛТЫНБАНК»
к/сч. 30101810200000000919
БИК 049205919
ОКПО 03335528

Тел./факс: 8 (843) 528-05-07

Сайт www.argips.ru
E-mail: argips@mail.ru

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____
на гипс строительный**

Партия № _____

Дата выдачи документа 10.10.18 г.

Масса _____

Дата отправки _____

Наименование и адрес
получателя: _____Обозначение вяжущего : Г5А IIТонкость помола : 6,0 (остаток на сите 0,2)Водогипсовые отношение: 52-54

Удельная поверхность : _____ (для вяжущего тонкого помола)

Прочность на изгиб (через 2 часа) 27,8 кгс/см²Прочность на сжатие (через 2 часа) 55,6 кгс/см²**Результаты испытания в соответствии ГОСТ 125-79**

Сроки схватывания (определены по методике ГОСТ 23789, с применением дистиллированной воды):

Начало- 5,0Конец - 10,0

Главный специалист СТК

